

Nytsz: 5696-10-3/20171214

## MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

**Bizottsági ülés ideje**  
2017. december 14.

**Ajánlás lejárt**  
2022. december 31.

**Termék vizsgálat helye:** MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZOTT-  
SÁG helyisége  
H-1142 Budapest, Sz nyi út 51/B.

**Termék gyártó:** Garware PET, India  
Avery Dennison Hanita, Izrael

**Termék forgalmazó:** **K+R Kereskedelmi Kft.**  
H-1195 Budapest, Hofherr Albert utca 3/a.

---

Telefonszám: +36-1/410-7611

Fax: +36-1/410-7611

E-mail: info@kpluszr.hu

Honlap: www.kpluszr.hu

Kapcsolattartó: Gyarmati János

Beosztás: alkalmazott

### **A vizsgálati eljárás alapja:**

- MABISZ Betörésez Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 12600:2000 fólia vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztoság-  
vizsgálati szabvány;
- termékismertet , m szaki leírás;
- bemutatott termék m kód képes modellje;
- m szaki szakért i vélemény;

### **Vizsgálat eredményének összefoglalása:**

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGEL ZÉSI BIZTOSÍTÁSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlév tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági üvegfóliák jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás üvegfóliákra kidolgozott elírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Az ablakfólia önmagában rács kiváltására nem alkalmas! Egyedi biztosítói kockázat-elbírálással az ablakfóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem alkotó elemeként a rács helyettesítésére, elektronikai jelzrendszerrel kombinálva. E kockázatvállalási feltételt a biztosítótársaságok saját szabályzatukban rögzítik. Az ablakfóliák alkalmazásának lehet ségér l biztosítási szerződés kötésekor a szerződés feltételeknek kell megállapodni.

### **Biztosítói kockázatvállalás feltétele:**

- lakossági felhasználás esetén legalább 4 mm, míg közületi alkalmazás esetén minimum 6 mm vastagságú üveglapra kell a fóliát felhelyezni. Termo üvegszerkezet esetén az összes üvegvastagság a mérvadó;
- utólagos fóliázásnál a kerettől legfeljebb 1 mm illesztési hézaggal a telepítés szakszerűsége elfogadható;
- telepítéstől számítva a 15. naptól kezdve nyújt megfelelő védelmet a biztonsági fólia;
- kockázatvállalás időtartama a telepítéstől számított 10 év, ha a gyártás és a telepítés közötti idő nem hosszabb 1 évnél (amennyiben a gyártó cég nem vállal hosszabb idejű garanciát a termékre);
- fóliával szerelt üveg keretszerkezete nem lehet gyengébb ellenálló képességű, mint maga az üveg;
- gyártó és forgalmazó által elírt szakszerű felszerelés biztosítása, mely szerint a kivitelezésnek rendelkeznie kell a MABISZ vizsgálatot kérő által kibocsátott és nyilvántartott vizsgálati oklevéllel.

### Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék eltti négyzetet kézjegyvel kell megjelölni.

Telepítés helye: .....

időpontja: .....

Fólia gyártási ideje: .....

mennyisége: ..... m<sup>2</sup>

Telepítési adatai: ..... p. h.

Telepítési vizsgaoklevél száma: .....

Egyéb: .....

### A jelenlévő állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

<u>Termék</u>	<u>Besorolás</u>
<b>SkyFol S12</b> (Hanita R32303) jelölés 12 MIL vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve	<b>P2A (A1) dobásálló fokozat</b> MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.  <b>Egyedi elbírálás</b> A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.
<b>SkyFol S7 ECO</b> (Garware 175 Micron Clear Safety Film) jelölés 175 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 6 mm vastagságú üvegre telepítve	<b>P1A dobásálló fokozat</b> MSZ EN 356 szabvány.  <b>Egyedi elbírálás</b> A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.

Termék	Besorolás
<p><b>SkyFol S7 ECO</b> (Garware 175 Micron Clear Safety Film) jelölés 175 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p><b>SkyFol S7</b> (Hanita R19801T) jelölés 7 MIL vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p>	<p><b>1B1 fokozat</b> MSZ EN 12600 szabvány.</p> <p><b>Egyedi elbírálás</b> A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.</p>
<p><b>SkyFol SSI420</b> (Hanita R12122T) jelölés 125 mikron vastagságú, tükrös ezüst, h véd biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p><b>SkyFol S4</b> (Hanita R12306T) jelölés 4 MIL vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p><b>SkyFol M5</b> (Hanita R14811) jelölés 125 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p><b>SkyFol XT4M</b> (Hanita R12106X) jelölés 175 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p><b>SkyFol S4 ECO</b> (Garware 100 Micron Safety Film) jelölés 100 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 vagy 6 mm vastagságú üvegre telepítve</p>	<p><b>2B2 fokozat</b> MSZ EN 12600 szabvány.</p> <p><b>Egyedi elbírálás</b> A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.</p>
<p><b>SkyFol SDR635</b> (Hanita R170L5T) jelölés 150 mikron vastagságú, neutrális h véd biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p> <p><b>SkyFol SDR650</b> (Hanita R169L3T) jelölés 150 mikron vastagságú, neutrális h véd biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre telepítve</p>	<p><b>Egyedi elbírálás</b> A fólia esetenként elfogadható a részleges mechanikai védelem kategóriájában a rács helyettesítésére, elektronikai jelz rendszerrel kombinálva, egyedi elbírálással.</p>

A MABISZ VKB a Garware PET és az Avery Dennison Hanita által gyártott, a **K+R Kereskedelmi Kft.** által forgalmazott, el z ekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rend r-f kapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelel ségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthet .

Budapest, 2017. december 14.

.....  
UNIQA Bizt. Zrt.

.....  
Colonnade Insurance S. A.  
Magyarországi Fióktelepe

.....  
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....  
GENERALI Biztosító Zrt..

.....  
GROUPAMA Biztosító Zrt.

.....  
AEGON Magyarország Zrt.

.....  
ORFK

.....  
CIG Pannónia EMABIT Zrt.

.....  
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....  
MABISZ VKB vezet .  
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület